



KAVKA-42BV

Startseite / Arbeitsstätte: Arbeitsstätte / Anlage: Anlage

Anlage: Anlage

Arbeitsstätte	Allgemeine Informationen	Geokoordinaten
Bezeichnung Arbeitsstätte 42BV-Kennung 10440 Gemeindekennziffer 12345 zuständige Behörde Musterbehörde Musterstraße 47 a 12345 Musterstadt (BY)	Anlagenbezeichnung Anlage Anlagen-ID 10440-1234 Anlage Art Nassabscheider	Längengrad 11°04'39.6" Breitengrad 49°27'03.6" Geokoordinaten anzeigen

[bearbeiten](#)

Anzeigen nach §13

Anzelgentyp	Datum der Anzeige	Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme / Stilllegung am	Ersteller	Aktionen
Neuanlage	04.03.2020	01.02.2020	mmuster (Betriebsanwender)	✖ stornieren Q Details

Meldungen bei Überschreitung von Maßnahmenwerten nach §10

Meldungstyp	Ergebnis der Untersuchung (auf Legionellenkonzentration, KBE Legionella spp. je 100 ml)	Prüfstand	Status	Aktionen
☐ Meldung nach §10 S.1 Nr.1	546	Gesellschaft für Labortechnik mbH (21073 Hamburg)	abgeschlossen (11.06.2018)	✖ stornieren Q Details

Mitteilung der Ergebnisse von Überprüfungen des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage nach §14 (5-jährige Überprüfung)

Datum	Ersteller	Datum der Überprüfung	Aktionen
Keine Einträge vorhanden.			

In der folgenden Maske geben Sie die E-Mail-Adresse des bearbeitenden Sachverständigen ein. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Startseite / Arbeitsstätte: Studentenwohnheim Merzig / Anlage: Sengscheider Hof / Bearbeitender Sachverständiger

Bearbeitender Sachverständiger

Sachverständigen einladen

E-Mailadresse des Sachverständigen *

* Pflichtfelder

Mit Klick auf **Einladen** erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage, ob Sie nun den Sachverständigen einladen möchten.

Möchten Sie dem Sachverständigen wirklich einladen? Dies kann nicht mehr zurückgenommen werden.

Wenn sie auf **OK** klicken, erhält der Sachverständige eine E-Mail mit einem Link, mit dem er direkt auf die Maske zum Upload der Prüfungsergebnisse kommt.